

附件 1

民用核安全设备设计许可证

(国核安证字 S (16) 13 号)

单位名称：浙江金盾风机股份有限公司

法定代表人：王淼根

单位住所：绍兴市上虞区章镇镇工业园区

设备类别：风机、风阀

核安全级别：核安全级

国家核安全局审查了浙江金盾风机股份有限公司提交的民用核安全设备设计许可证延续申请，结合浙江金盾风机股份有限公司持证期间民用核安全设备设计活动开展情况，认为浙江金盾风机股份有限公司在所申请的民用核安全设备设计方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准浙江金盾风机股份有限公司的申请，并颁发此证。

浙江金盾风机股份有限公司在民用核安全设备设计活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备设计活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章

的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系。

许可证有效期至 2021 年 6 月 30 日。

附表

浙江金盾风机股份有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表

表 1:

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数			设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
			抗震类别	风量 (m ³ /h)	静压 (Pa)			
风机	离心风机	核安全级	I 类	≤160000	≤8000	空气、含放射性空气	绍兴市上虞区章镇镇工业园区	主要分包项目： 1. 抗震分析 2. 抗震试验
	轴流风机			≤160000	≤8000			

表 2:

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数						设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
			公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)	主体材料	工作介质	驱动方式			
风阀	隔离阀	核安全级	≤Φ2000 (圆形) ≤DN2500×2500 (矩形)	≤0.05	250	碳钢、合金钢、不锈钢	空气、含放射性空气	手动、气动、 电动、电磁驱动	以采购方给出的技术规格书为依据，完成该设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件，并完成设计验证。	绍兴市上虞区章镇工业园区	主要分包项目： 1. 抗震分析 2. 抗震试验
	单向阀							重力、弹簧			
	调节阀							手动、气动、 电动			