附件 2

各单位注册登记确认书

一、法国 VELAN S. A. S.

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单位名称: VELAN S.A.S.

单位 所在国: France

单位住所: 90 rue Challemel Lacour 69007 Lyon

法定 代表人: MAZEL Jean-Luc

活 动 类 别: 民用核安全机械设备设计、制造

设备类别: 阀门

核安全 级别:核安全1、2、3级

设备品种:隔离阀、单向阀、安全阀、调节阀

表一 设计活动注册登记范围

| 设备类别 | 设备品种/设备名称 | | 核安全级别 | 备注 |
|------|-----------|--------|--------|---|
| 阀门 | 隔离阀 | 闸阀、截止阀 | 1、2、3级 | 1. 截止型调节阀中用于含固态杂质的 |
| | 单向阀 | 止回阀 | 1、2、3级 | 液态介质,工作温度 ≤300℃,工作压力 ≤17.2MPa;蒸汽工 |
| | 安全阀 | 负压安全阀 | 3 级 | 况: 工作温度 260℃,工作压力 2.0MPa; |
| | 调节阀 | 截止型调节阀 | 2、3级 | 2. 主要分包项目: 抗震试验、全排量试验、全排量试验、辐照老化试验。 |

表二 制造活动注册登记范围

| | 设备类别 | 设备品种/设备名称 | | 核安全级别 | 备注 |
|--|------|-----------|--------|--------|---------------------------|
| | | 隔离阀 | 闸阀、截止阀 | 1、2、3级 | |
| | 阀门 | 单向阀 | 止回阀 | 1、2、3级 | 1. 不包括主蒸汽隔 |
| | | 安全阀 | 负压安全阀 | 3 级 | 离阀; 2.主要分包项目:理 化检验。 |
| | 调节阀 | 截止型调节阀 | 2、3级 | | |

注册登记条件

- (一)遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定,并对从事的相应活动质量负责;
- (二)按照注册登记的范围,从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、制造活动,接受国家核安全局及其派出机构的监督检查;
 - (三)使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的;
 - (四)注册登记确认书持有期间,必须有效运行质量保证体系,并对分包项目质量负总责。

二、法国 HOUDEC INNOVATION S.A.S.

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单位名称: HOUDEC INNOVATION S.A.S.

单位 所在国: France

单位住所: Z.A. de la Tour 03200 ABREST

法定 代表人: Patrice GOURBET

活 动 类 别: 民用核安全电气设备设计、制造

设备类别:传感器 核安全级别:1E级

设备品种:液位计(液位开关)

表一 设计活动注册登记范围

| 设备类别 | 设备品种/设备名称 | 核安全级别 | 备注 |
|------|-----------|------------------|---|
| 传感器 | 液位开关 | 1E 级 (安全壳外) | 1. 主要分包项目: 抗震计算; 2. 活动场所: ZA de la Tour BP 2438 FR-03204 VICHY CEDEX。 |

表二 制造活动注册登记范围

| 设备类别 | 设备品种/设备名称 | 核安全级别 | 备注 |
|------|-----------|-------|--|
| 传感器 | 液位开关 | 1E 级 | 1. 主要外购项目: 核级电缆连接件; 2. 主要分包项目: 无损检验; 3. 活动场所: ZA de la Tour BP 2438 FR-03204 VICHY CEDEX。 |

注册登记条件

- (一) 遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定,并对从事的相应活动质量负责;
- (二)按照注册登记的范围,从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、制造活动,接受国家核安全局及其派出机构的监督检查;
 - (三)使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的;
 - (四)注册登记确认书持有期间,必须有效运行质量保证体系,并对分包项目质量负总责。

三、法国 Photonis France S.A.S.

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单位名称: Photonis France S.A.S.

单位 所在国: France

单位住所: Avenue Roger Roncier 19100 Brive

法定 代表人: Gregory FLIPO

活 动 类 别: 民用核安全电气设备设计、制造

设备类别:传感器 核安全级别:1E级

设备品种:核测仪表

表一 设计活动注册登记范围

| 设备类别 | 设备品种/设备名称 | | 核安全级别 | 备注 |
|------|-----------|---------|----------------------|-------------|
| 传感器 | 核测仪表 | 涂硼正比计数管 | 1E 级 (安全壳内, K2 类) | 分包项目: 鉴定试验。 |

表二 制造活动注册登记范围

| 设备类别 | 设备品种/设备名称 | | 核安全级别 | 备注 |
|------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 传感器 | 核测仪表 | 涂硼正比计数管 | 1E 级 (安全壳内, K2 类) | 分包项目: 1E 级电缆。 |

注册登记条件

- (一)遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定,并对从事的相应活动质量负责;
- (二)按照注册登记的范围,从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、制造活动,接受国家核安全局及其派出机构的监督检查;
 - (三)使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的;
 - (四)注册登记确认书持有期间,必须有效运行质量保证体系,并对分包项目质量负总责。