

附件 1

民用核安全设备设计许可证

(国核安证字 S (19) 07 号)

单位名称：上海阿波罗机械股份有限公司

法定代表人：陆金琪

单位住所：上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号

设备类别：泵

核安全级别：核安全 2、3 级

国家核安全局审查了上海阿波罗机械股份有限公司提交的民用核安全设备设计许可证延续申请，结合上海阿波罗机械股份有限公司持证期间民用核安全设备设计活动开展情况，认为上海阿波罗机械股份有限公司在所申请的民用核安全设备设计方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准上海阿波罗机械股份有限公司的申请，并颁发此证。

上海阿波罗机械股份有限公司在民用核安全设备设计活动中必须遵守下列许可证条件。

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备设计活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

许可证有效期至 2024 年 3 月 31 日。

附表

上海阿波罗机械股份有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数				典型设备名称	设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
			结构形式	流量 (m ³ /h)	轴功率 (kW)	抗震类别				
泵	离心泵	2、3	单级、多级、立式、卧式	≤5000	1200	I 类	上充泵、高压安注泵、低压安注泵、安全壳喷淋泵、余热排出泵、辅助给水泵、设备冷却水泵、重要厂用水泵、乏燃料水池冷却泵、冷冻水泵、硼酸输送泵、化学添加剂混合泵等	以设备技术规格书为依据，完成该设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件。	1. 上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号； 2. 上海市奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号。	主要分包项目： 1. 抗震分析； 2. 抗震试验。