

附件

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (19) 08 号)

单位名称：烟台台海玛努尔核电设备有限公司

法定代表人：刘志颖

单位住所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号

设备类别：主管道、铸件

核安全级别：核安全 1 级

国家核安全局审查了烟台台海玛努尔核电设备有限公司提交的民用核安全设备制造许可证延续及变更申请，结合烟台台海玛努尔核电设备有限公司持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，认为烟台台海玛努尔核电设备有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司的申请，并颁发此证。

烟台台海玛努尔核电设备有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全机械设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2024 年 3 月 31 日。

附表

烟台台海玛努尔核电设备有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

表 1:

堆型、功率	设备名称	核安全级别	主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
百万千瓦级压水堆核电站	主管道（铸造）	1	铸造、焊接（铸件补焊和预制焊接）、理化检验、热处理、水压试验、最终机加工	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造直至成品，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	1. 烟台市莱山经济开发区秀林路 2 号； 2. 烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号。	
	主管道及波动管（锻造）		锻造、热处理、弯制、焊接、水压试验、最终机加工			

表 2:

设备类别	设备品种	核安全级别	材料类别	典型设备名称	主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
铸件	泵阀类	1	不锈钢、合金钢、碳钢	泵体、泵盖、阀体、阀盖	铸造、补焊、热处理、理化检验、水	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工	1. 烟台市莱山经济开发区秀林路 2 号；	

	支承类			主设备支承铸件	压试验（针对主泵壳铸件）	图纸和技术条件进行制造直至成品，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	2. 烟台市莱山经济开发区恒源路6号。	
--	-----	--	--	---------	--------------	--	---------------------	--