

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (19) 13 号)

单位名称：江苏华光电缆电器有限公司

法定代表人：金栖泽

单位住所：江苏省常州市武进区横山桥镇工业集中区

设备类别：电缆、电气贯穿件

核安全级别：1E 级

国家核安全局审查了江苏华光电缆电器有限公司提交的民用核安全设备制造许可证延续申请，结合江苏华光电缆电器有限公司持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，认为江苏华光电缆电器有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准江苏华光电缆电器有限公司的申请，并颁发此证。

江苏华光电缆电器有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2024 年 3 月 31 日。

附表

江苏华光电缆电器有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
电缆	低压电力电缆	1E级	电压等级：0.6/1kV 电缆芯数：1~5芯 电缆截面：1.5~400mm ² 适用环境条件：安全壳外 鉴定寿命：40年（导体长期运行温度为90℃） 阻燃性能：成束阻燃（A类、B类），绝缘线芯阻燃	铜/镀锡铜导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，热塑性/热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型低压电力电缆	根据目标产品要求或购买方提供的技术规格书要求，进行设备制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终合格产品及质量证明文件。	江苏省常州市武进区横山桥镇工业集中区	
			电压等级：0.6/1kV 电缆芯数：1~6芯 电缆截面：1芯：2.5~630mm ² ；2~6芯：2.5~300mm ² 适用环境条件：安全壳外 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度为90℃） 阻燃性能：成束阻燃（A类、B类），绝缘线芯阻燃	铜/镀锡铜导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，屏蔽/铠装，热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型低压电力电缆			
			电压等级：0.6/1kV 电缆芯数：1~5芯 电缆截面：1~3芯，2.5~70mm ² ；4~5芯，2.5~35mm ² 适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量2200kGy，LOCA） 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度90℃） 阻燃性能：成束阻燃（B类），绝缘线芯阻燃	镀锡铜导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型低压电力电缆			

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
电缆	控制电缆	1E 级	电压等级：0.6/1kV 电缆芯数：2~37 芯 电缆截面：0.75~6mm ² 适用环境条件：安全壳外 鉴定寿命：40 年（导体长期运行温度为 90℃） 阻燃性能：成束阻燃（A 类、B 类），绝缘线芯阻燃	铜/镀锡铜导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，热塑性/热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型控制电缆	根据目标产品要求或购买方提供的技术规格书要求，进行设备制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终合格产品及质量证明文件。	江苏省常州市武进区横山桥镇工业集中区	
			电压等级：0.6/1kV 电缆芯数：2~37 芯 电缆截面：0.5~10mm ² 适用环境条件：安全壳外 鉴定寿命：60 年（导体长期运行温度为 90℃） 阻燃性能：成束阻燃（A 类、B 类），绝缘线芯阻燃	铜/镀锡铜导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，屏蔽/铠装，热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型控制电缆			
			电压等级：0.6/1kV 电缆芯数：2~19 芯 电缆截面：2~4 芯，1.0~6mm ² ；5~19 芯，1.0~2.5mm ² 适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量 2200kGy，LOCA） 鉴定寿命：60 年（导体长期运行温度 90℃） 阻燃性能：成束阻燃（B 类），绝缘线芯阻燃	镀锡铜导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，屏蔽，热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型控制电缆			

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
电缆	仪表电缆	1E级	电压等级：300/500V 电缆线组数：1~24组 每组芯数：2芯、3芯、4芯及其组合（补偿：2芯） 电缆截面：0.35~2.5mm ² 适用环境条件：安全壳外 鉴定寿命：40年（导体长期运行温度为90℃） 阻燃性能：成束阻燃（A类、B类），绝缘线芯阻燃	铜/镀锡铜/合金丝导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，热塑性/热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型仪表/补偿电缆	根据目标产品要求或购买方提供的技术规格书要求，进行设备制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终合格产品及质量证明文件。	江苏省常州市武进区横山桥镇工业集中区	
			电压等级：300/500V 电缆线组数：1~37组 每组芯数：2芯、3芯、4芯及其组合（补偿：2芯） 电缆截面：0.5~2.5mm ² 适用环境条件：安全壳外 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度为90℃） 阻燃性能：成束阻燃（A类、B类），绝缘线芯阻燃	铜/镀锡铜/合金丝导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，屏蔽/铠装，热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型仪表/补偿电缆			
			电压等级：300/500V 电缆线组数：1组 每组芯数：2芯、3芯、4芯及其组合（补偿：2芯） 电缆截面：1.0~1.5mm ² 适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量2200kGy，LOCA） 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度90℃） 阻燃性能：成束阻燃（B类），绝缘线芯阻燃	镀锡铜/合金丝导体，交联聚乙烯+阻燃交联聚烯烃双层绝缘，屏蔽，热固性聚烯烃护套，低烟无卤阻燃型仪表/补偿电缆			

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
电气贯穿件	电气贯穿件	1E级	额定电压：≤15kV 适用环境条件：安全壳（累积辐照剂量 1033kGy, LOCA） 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度 110℃）	中压动力贯穿件	根据目标产品要求或购买方提供的技术规格书要求，进行设备制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终合格产品及质量证明文件。	江苏省常州市武进区横山桥镇工业集中区	
			额定电压：≤1kV 适用环境条件：安全壳（累积辐照剂量 1033kGy, LOCA） 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度 110℃）	低压动力贯穿件			
			额定电压：≤1kV 适用环境条件：安全壳（累积辐照剂量 1033kGy, LOCA） 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度 110℃）	控制贯穿件			
			额定电压：≤1kV 适用环境条件：安全壳（累积辐照剂量 1033kGy, LOCA） 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度 110℃）	仪表贯穿件			
			额定电压：≤7kV 适用环境条件：安全壳（累积辐照剂量 1033kGy, LOCA） 鉴定寿命：60年（导体长期运行温度 110℃）	同轴贯穿件			