

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (19) 31 号)

单位名称：中船重工特种设备有限责任公司

法定代表人：翁震平

单位住所：北京市昌平区昌平镇创新路 12 号 1 楼 212 房

设备类别：阀门

核安全级别：核安全 1、2、3 级

国家核安全局审查了中船重工特种设备有限责任公司提交的民用核安全设备制造许可证延续申请，结合中船重工特种设备有限责任公司持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，认为中船重工特种设备有限责任公司在所申请的民用核安全设备制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准中船重工特种设备有限责任公司的申请，并颁发此证。

中船重工特种设备有限责任公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全机械设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2024 年 9 月 30 日。

附表

中船重工特种设备有限责任公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类型	设备品种		核安全级别	制造能力特征参数				主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
				公称通径 (DN)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)	驱动方式				
阀门	隔离阀	截止阀	2、3	≤150	≤17.5	≤350	手动 电动 气动	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造直至设备总成，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	1. 湖北省武汉市武昌区中山路 450 号； 2. 山西省晋城市凤台东街 2755 号。	无	
	单向阀	止回阀	3	≤300			/				
	其他类型核安全阀	爆破阀	1、2、3	≤350	≤360	爆破驱动					