

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (20) 30 号)

单位名称：江苏盾安环控系统有限公司

法定代表人：童太峰

单位住所：江苏省南通市经济开发区通盛大道 88 号

设备类别：风机、风阀

核安全级别：核安全级

国家核安全局审查了江苏盾安环控系统有限公司提交的民用核安全设备制造许可证取证申请，认为江苏盾安环控系统有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准江苏盾安环控系统有限公司的申请，并颁发此证。

江苏盾安环控系统有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章

的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2025 年 9 月 30 日。

附表

江苏盾安环控系统有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

表一

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数		主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
			风量 (m ³ /h)	静压 (Pa)				
风机	离心风机	核安全级	≤160000	≤8000	最终机加工、焊接、装配、动平衡试验、功能性试验	根据设备制造技术规格书的要求,按照确认的施工图纸和技术条件进行制造直至设备总成,包括完成所有检验和试验项目,提供最终产品及质量证明文件。	江苏省南通市经济技术开发区通盛大道 88 号	主要分包项目: 1. 主轴热处理; 2. 金相检验; 3. 除目视检验、渗透检验、磁粉检验之外的无损检验项目。
	轴流风机		≤160000	≤2500				

表二

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范及完成形式	活动场所	备注
			公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)				
阀门 (风阀)	隔离阀	核安全级	$\leq \Phi 2000$ (圆形) $\leq 2500 \times 2500$ (矩形)	≤ 0.05	≤ 250	最终机加工、焊接、装配、热处理、功能性试验	根据设备制造技术规格书的要求,按照确认的施工图纸和技术条件进行制造直至设备总成,包括完成所有检验和试验项目,提供最终产品及质量证明文件。	江苏省南通市经济技术开发区通盛大道 88 号	主要分包项目: 1. 主轴热处理; 2. 金相检验; 3. 除目视检验、渗透检验、磁粉检验之外的无损检验项目。
	调节阀								
	单向阀								