

附件 2

大连大高阀门股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围

(新增)

设备类别	设备品种		核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
				公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)				
阀门	仪表阀	截止阀	2、3级	≤25	≤17.5	≤370	最终机加工、装配、焊接、性能及功能性试验。	根据制造技术规格书的要求,按照确认的施工图纸和技术条件进行制造直至设备总成,包括完成所有检验和试验项目,提供最终产品及质量证明文件。	大连市甘井子区姚家路272号	
		止回阀	2、3级	≤25	≤17.5	≤370				