

附件 1

## 中核控制系统工程有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表（新增）

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数	典型设备名称	设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
传感器	液位计	1E 级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量 1648kGy，LOCA） 鉴定寿命：10 年（长期运行温度 80℃）	水位探测器（温差式）	以设备技术规格书为依据，完成设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件。	1. 北京市房山区长阳镇阜盛西街 18 号院 1 号楼、2 号楼； 2. 山东省烟台市海阳市海滨中路 92 号。	主要分包项目：应力分析和抗震分析。