

附件 2

中核控制系统工程有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表（新增）

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
传感器	液位计	1E 级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量1648kGy，LOCA） 鉴定寿命：10年（长期运行温度80℃）	水位探测器（温差式）	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	山东省烟台市海阳市海滨中路92号	主要分包项目：无损检验，不锈钢棒材和管材机加工。