

附件

杨凌示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-093	2018/12/23	杨凌示 范区	杨陵区	渭河杨凌 段	杨凌渭河 滩地生态 治理工程	陕西省杨凌 示范区杨陵 区	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时,该建筑工地正常施工。存 在问题:1.进出道路无冲洗设施;2. 该工地搅拌设备无围挡无湿法作业;3. 工地内大量沙石原料未覆盖。	进一步调查核实,依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚,严格落 实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	2019/1/15