

附件

北京市顺义区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-201914-015	2019-11-07	北京市	顺义区	马城镇	北京顺政大龙供热有限公司(城北热源厂)	北京市顺义区马坡镇西南侧	未安装治污设施	现场检查时,该企业锅炉正在工作供热,未按照环评要求安装24小时烟气排放连续监测装置监测设备。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-12-30
BJ-201914-016	2019-11-07	北京市	顺义区	仁和镇	北京顺政大龙供热有限公司(城东热源厂)	北京市顺义区顺平东路东侧	未安装治污设施	现场检查时,该企业锅炉正在工作供热,未按照环评要求安装24小时烟气排放连续监测装置监测。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-12-30
BJ-201914-017	2019-11-07	北京市	顺义区	仁和镇	北京顺政大龙供热有限公司(城西热源厂)	北京市顺义区仁和镇顺子路22号	未安装治污设施	现场检查时,该企业锅炉正在工作供热,未按照环评要求安装24小时烟气排放连续监测装置监测设备。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-12-30