

附件

## 黄骅市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D008-HB	11月28日	沧州	黄骅市	中王曼村	黄骅市兰天热力投资有限公司	河北省沧州市黄骅市中王曼村1666号	1. 在线设施NO量程设置为200mg/m <sup>3</sup> ，导致氮氧化物折算值最高不超过306mg/m <sup>3</sup> ；2. 脱硝设备由人工操作管理，工人通过观察在线数据NO <sub>x</sub> 浓度，至190mg/m <sup>3</sup> 时加大投药量，控制方式落后导致NO <sub>x</sub> 一直处于临界状态，时有超标。	对在线监测设施进行整改，确保污染物达标排放。	12月20日前
16-D009-HB	11月28日	沧州	黄骅市	东业工业园	中能国际石化有限公司	河北省沧州市黄骅市东兴工业园黄赵公路	1. 企业未完成煤改气：该公司共有3台10吨燃煤锅炉及1台燃气锅炉，现场检查时厂内有大量燃煤堆放，道路、锅炉房均有煤粉覆盖及刚刚用水冲洗的痕迹，2号燃煤锅炉炉膛内仍有余温，3号燃煤锅炉炉膛内有燃煤燃烧，调阅锅炉操作记录，至11月26日仍有燃煤使用记录；2. 经对在用的燃气锅炉进行手工监测，SO <sub>2</sub> 排放浓度为209mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> 排放浓度165mg/m <sup>3</sup> ，均超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值。	对超标排污行为立案处罚，责令改正，拒不改正的实施按日计罚。	12月31日前