

附件

核工业工程研究设计有限公司民用核安全设备设计许可活动范围（扩）

设备类型	设备品种	核安全级别	设计能力特性参数	设计活动范围及完成形式	工作场所	备注
管道和管配件	管道系统	2 级	设计压力 $\leq 25\text{MPa}$ 设计温度 $\leq 362^{\circ}\text{C}$ 公称直径 $\leq 1000\text{mm}$	管道系统施工图（等轴图）设计、应力校核分析及编制有关设计文件和设计验证文件。	北京市顺义区林河开发区双河大街 18 号	
		3 级	设计压力 $\leq 25\text{MPa}$ 设计温度 $\leq 460^{\circ}\text{C}$ 公称直径 $\leq 1200\text{mm}$			