

附件

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (14) 12 号)

单位名称：阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司

法定代表人：Goran Mathiasson

单位住所：江苏省江阴市霞客镇峭岐人民路 465 号

设备类别：板式换热器

核安全级别：核安全 3 级

国家核安全局审查了阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司提交的民用核安全设备制造许可证取证申请文件，并进行了现场检查，认为阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司的申请，并颁发此证。

阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全机械设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章

的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全机械设备制造活动中的焊接、无损检验等活动应由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2019 年 6 月 30 日。

附表

阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司民用核安全设备制造许可活动范围

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数			典型设备名称	主要关键工艺	制造活动范围及完成型式	活动场所	备注
			主体材料	单板换热面积 (m ²)	单台换热面积 (m ²)					
热交换器	板式热交换器	3	不锈钢、钛及钛合金、合金钢、碳钢等	≤2.95	≤2430	可拆式板式热交换器	板片成型、焊接、换热器装配、性能试验等	根据制造技术规格书的要求，按照设计图纸和技术条件进行制造直至设备总成，包括完成所有检验和试验项目。提供最终产品及其质量证明文件。	江苏省江阴市霞客镇峭岐 人民路 465 号	主要分包项目： 1. 部分理化性能检验：冲击韧性、δ 铁素体含量测定 2. 成型后板片的清洗 主要外购项目： 1. 框架板和换热片原料 2. 拉杆螺栓、上/下导杆 3. 橡胶密封垫片