

附件

民用核安全设备安装许可证

(证书编号: 国核安证字 A (14) 02 号)

单位名称: 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司

法定代表人: 闻捷

单位住所: 江苏省镇江市丁卯桥路 138 号

设备种类: 民用核安全机械设备

核安全级别: 核安全 1、2、3 级

国家核安全局审查了中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司提交的民用核安全机械设备安装许可证延续申请文件, 认为中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司在所申请的民用核安全机械设备安装方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》(HAF601) 第八条所要求的各项能力, 决定批准中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司的申请, 并颁发此证。

中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司在民用核安全机械设备安装活动中必须遵守下列许可证条件:

一、仅限于从事许可活动范围(见附表)规定的民用核安全机械设备安装活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章

的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系。

五、在安装活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全机械设备安装活动中的焊接、无损检验等活动应由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2019 年 6 月 30 日。

附表

中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司民用核安全设备安装许可范围表

民用核设施	核安全机械设备类别	核安全级别	安装活动范围及完成形式	备注
压水堆核电厂	反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、主泵、主管道	1	按照认可的设备安装技术规格书、施工图纸和技术条件的要求进行安装，包括完成各项试验和检验项目，配合营运单位调试部门完成设备安装后最终试验性活动，并提供最终安装证明文件。	现场加工制作项目仅限于公称直径小于等于 50mm 的管道预制。 主要外协项目： 1. 主泵安装需要制造厂的指导 2. 高温拉伸试验等 3. 400 吨平板运输车
	控制棒驱动机构	1		
	堆内构件	3		
	压力容器、储罐	2		
	热交换器	2		
	泵类	2		
	风机	3		
	压缩机	核安全级		
	阀门类	1		
	闸门和机械贯穿件	2		
	管道	1		
	支承件	1		
安全壳钢衬里	2			