

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (14) 30 号)

单位名称：常州电站辅机总厂有限公司

法定代表人：杜发平

单位住所：江苏武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号

设备类别：阀门驱动装置、电动机

核安全级别：1E 级

国家核安全局审查了常州电站辅机总厂有限公司提交的民用核安全设备制造许可证延续申请，结合常州电站辅机总厂有限公司持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，认为常州电站辅机总厂有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准常州电站辅机总厂有限公司的申请，并颁发此证。

常州电站辅机总厂有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章

的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全电气设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2019 年 9 月 30 日。

附表

常州电站辅机总厂有限公司民用核安全设备制造许可活动范围

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
阀门驱动装置	阀门电动装置	1E 级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量1900kGy，LOCA） 鉴定寿命:40年（长期运行温度49℃）	开关型阀门 电动装置	根据目标产品要求或购买方提供的技术规格书要求，进行设备制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	江 苏 省 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 凤 栖 路 8 号	主 要 分 包 项 目： 1. 铸件成品； 2. 热处理。
			适用环境：安全壳外				
电动机	交流电动机		电压等级：380V 功率范围：0.55～160kW 适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量1900kGy，LOCA） 鉴定寿命:40年（长期运行温度130℃）	三相交流异步 电动机			
			电压等级：380V 功率范围：0.55～160kW 适用环境条件：安全壳外				