

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (16) 03 号)

单位名称：苏州纽威阀门股份有限公司

法定代表人：王保庆

单位住所：江苏省苏州市苏州新区湘江路 999 号

设备类别：阀门

核安全级别：核安全 2、3 级

国家核安全局审查了苏州纽威阀门股份有限公司提交的民用核安全设备制造许可证延续申请，结合苏州纽威阀门股份有限公司持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，认为苏州纽威阀门股份有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准苏州纽威阀门股份有限公司的申请，并颁发此证。

苏州纽威阀门股份有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全机械设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

七、在已承接的球阀、蝶阀供货合同全部完工并通过业主验收之前，不得承接新的球阀、蝶阀合同。

许可证有效期至 2021 年 1 月 31 日。

附表

苏州纽威阀门股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类型	设备名称	核安全级别	公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	使用温度 (°C)	驱动方式	主体材料	主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活 动 场 所	备 注
阀门	截止阀	2	≤100	≤17.5	≤350	手动	不锈钢 碳钢 合金钢	阀体机加工、密封面堆焊、密封面机加工、无损检验、功能性试验等	根据制造技术规格书的要求，按照设计单位或营运单位认可的施工图纸和技术条件进行制造直至设备总成，包括完成所有检验和试验项目。提供最终产品及质量证明文件。	江苏省苏州市高新区泰山路666号	主要采购项目： (1) 锻件 (2) 波纹管 (3) 电动装置 (4) 气动装置 (5) 紧固件 (6) 非金属密封件 主要分包项目： (1) 部分理化检验（材料力学性能） (2) RT 射线检验
	闸阀		≤400			电动					
	止回阀		≤400			气动					
	球阀		≤150	≤6.4	≤200	/					
	蝶阀	3	≤400			手动					