

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (16) 16 号)

单位名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

法定代表人：彭新英

单位住所：江苏省苏州市浒关工业园浒杨路 81 号

设备类别：阀门

核安全级别：核安全 1、2、3 级

国家核安全局审查了中核苏阀科技实业股份有限公司提交的民用核安全设备制造许可证延续及参数变更申请，结合中核苏阀科技实业股份有限公司持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，认为中核苏阀科技实业股份有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准中核苏阀科技实业股份有限公司的申请，并颁发此证。

中核苏阀科技实业股份有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设

备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

六、民用核安全机械设备制造活动由持有效资格证书的人员实施。

许可证有效期至 2021 年 9 月 30 日。

附表

中核苏阀科技实业股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类别	设 备 品 种		核安全级别	制造能力特征参数					主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备 注
				公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (℃)	驱动方式	主体材料				
阀门	隔离阀	压水堆主蒸汽隔离阀	2 级	≤1050	≤8.6	≤320	电动、气动、气液联动	碳钢、不锈钢、合金钢	最终机加工、装配、焊接、性能及功能性试验。	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造直至设备总成，包括完成所有检验和试验项目。提供最终产品及质量证明文件。	1. 江苏省苏州市新区珠江路501号； 2. 江苏省苏州市浒关工业园浒杨路81号； 3. 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街7号。	主要分包项目： 1. 铸件。 2. 大于 300Kg 的锻件。 3. 电动、气动、气液联动驱动机构。 4. 阀门密封件。
		闸阀	1 级	≤700 ≤500	≤2.0 ≤21.4	≤150 ≤370	手动、电动、气动					
		截止阀	1 级	≤200	≤20	≤370	手动、电动、气动	碳钢、不锈钢、合金钢、铜及铜合金				
		球阀	2 级	≤150	≤10	≤120	手动、电动、气动	碳钢、不锈钢、合金钢				
		蝶阀	2 级	≤600	≤2.5	≤120	手动、电动	碳钢、不锈钢、合金钢				
	单向阀	止回阀	1 级	≤400	≤17.5	≤370	——	碳钢、不锈钢、合金钢				
			2 级	≤700								
	调节阀	调节阀	2 级	≤300	≤17.5	≤300	手动、电动、气动	碳钢、不锈钢、合金钢				
		节流阀	1 级	≤200 ≤150	≤17.5 ≤25	≤370 ≤370	手动、电动、气动	碳钢、不锈钢、合金钢、铜及铜合金				