

附件：

江苏新恒基工贸有限责任公司民用核承压设备制造活动许可范围

设 备 类 别		核安全 级 别	结构 型式	制造 工艺	公称 通径 (mm)	壁厚 (mm)	材 料	设计压力 及 温度	适用 介质	制造活动范围 及 完成形式	备 注	
管道	管件	2、3	弯 头	热推制	25-500	3-22	碳 钢 合金钢	≤17.5MPa ≤350℃	含硼水 除盐水 蒸汽	根据设计图纸和 设计文件实施无 缝管件加工直至 成品,并完成设计 文件规定的各项 检验与试验项目	外协项目: 1、微量元素分析; 2、高温拉伸试验。	
				热压制	25-600	3-30						
			三 通	热压制	25-600	3-30						不 锈 钢
			异径管	压 制	25-600	3-30						
			弯 头	热压制	25-450	3-30						
				冷推制	25-300	3-10						
			三 通	热压制	25-450	3-30						
				冷挤压	25-125	3-6						
					25-80	3-10						
			异径管	压 制	25-450	3-30						