

附件：

镇江化工仪表电器集团公司民用核承压设备制造活动许可范围

设备类别		结构型式	核安全级别	抗震类别	公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)	主体材料	适用介质	制造活动范围及完成形式	备注
阀门	仪表阀门	闸 阀 截止阀 球 阀 阀 组	2、3	I	3-50	≤17.5	≤350	不锈钢	含 硼 水 去 离 子 水 蒸 汽 和 各 种 气 体	根据设备制造技术规格书的要求，按照认可的施工图纸和技术文件进行制造直至设备完成，包括完成所有的检验和试验项目。提供最终产品及质量证明文件。	外协项目： 1、高温拉伸 2、微量元素分析 3、晶间腐蚀试验 4、冲击试验 5、石墨密封件
管件	仪表管件及附件	三通接头 弯通接头 异径接头 直通接头 四通接头	2、3		3-50	--	--				