

附件二：

慎江阀门有限公司民用核承压设备制造许可活动范围

设备类别		结构型式	核安全级别	抗震类别	公称直径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)	主体材料	驱动方式	工作介质	制造活动范围及完成形式	备注
阀门	隔离阀	闸阀	2	I	≤350	≤17.5	≤350	不锈钢	手动 电动	含 硼 水 去离子水	根据制造技术规格书的要求，按照认可的施工图纸和技术条件进行制造直至设备总成，包括完成所有检验和试验项目。提供最终产品及质量证明文件。	外协项目： 1、铸锻件 2、非金属密封材料 3、电动装置
		球阀	3		≤200	≤17.5	≤150		手动 电动	含 硼 水		