

附件

民用核安全设备许可证变更信息

序号	单位名称	许可证编号	许可证变更内容
1	中核控制系统工程有限公司	国核安证字 S(19)19号 国核安证字 Z(19)33号	设计和制造许可活动范围表中 1E 级仪控机架、机柜典型设备名称增加“数字化控制保护系统机柜”。
2	中广核研究院有限公司	国核安证字 S(19)13号 国核安证字 Z(19)24号	设计和制造许可活动范围表中 1E 级核测仪表典型设备名称增加“裂变室”，对应设计和制造能力特征参数为“适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量 910kGy，LOCA）；鉴定寿命：20 年（长期运行温度 60℃）”。
3	常州八益电缆股份有限公司	国核安证字 S(19)04号 国核安证字 Z(19)12号	设计和制造许可活动范围表中 1E 级安全壳内低压电力电缆累积辐照剂量由“1500kGy”变为“2010kGy”，电缆芯数由“1~4 芯”变为“1~6 芯”，电缆截面增加“5~6 芯，1.5~35mm ² ”； 1E 级安全壳内控制电缆累积辐照剂量由“1500kGy”变为“2010kGy”，电缆芯数由“2~19 芯”变为“2~37 芯”，电缆截面由“1.0~6.0mm ² ”变为“0.35~6.0mm ² ”； 1E 级安全壳内仪表电缆累积辐照剂量由“1500kGy”变为“2010kGy”，电缆线组数由“1 组”变为“1~14 组”，电缆截面由“1.0~2.5mm ² ”变为“0.35~2.5mm ² ”。
4	深圳市沃尔核材股份有限公司	国核安证字 S(23)16号 国核安证字 Z(23)19号	设计和制造许可活动范围表中 1E 级安全壳内低压电力电缆热缩式中间接头适用电缆截面由“0.75mm ² ~240mm ² ”变为“0.75mm ² ~300mm ² ”，控制、仪表电缆热缩式中间接头适用电缆截面由“0.75mm ² ~10mm ² ”变为“0.3mm ² ~10mm ² ”。