

附件

民用核安全设备许可证变更信息

序号	单位名称	许可证编号	许可证变更内容
1	西安西电变压器 有限责任公司	国核安证字 S (22) 34 号 国核安证字 Z (22) 42 号	设计和制造许可证活动范围表中非 1E 级发电机变压器电压等级由“500kV 及以下”变更为“1000kV 及以下”。 制造活动场所由“常州市运河路 126 号”变更为“常州市运河路 130 号”。
2	特变电工衡阳变压器 有限公司	国核安证字 S (22) 08 号 国核安证字 Z (22) 09 号	设计和制造许可证活动范围表中非 1E 级发电机变压器电压等级由“500kV 及以下”变更为“1000kV 及以下”。
3	重庆市伟岸测器制造 股份有限公司	国核安证字 S (23) 11 号 国核安证字 Z (23) 08 号	设计和制造许可证活动范围表中 1E 级压力变送器安全壳内累积辐照剂量由“935kGy”变更为“1236kGy”。