

附件

民用核安全设备许可证变更信息

序号	单位名称	许可证编号	许可证变更内容
1	浙江久立特材科技股份有限公司	国核安证字 Z (24) 46 号	制造许可证活动范围表中核安全 2、3 级不锈钢焊接直管外径 (mm) 由 “89-630” 变更为 “89-920”。
2	大连宝原核设备股份有限公司	国核安证字 Z (22) 05 号	制造许可证活动范围表中核安全 2 级碳钢、低合金钢材质机械贯穿件壁厚 (mm) 由 “ ≤ 63 ” 变更为 “ ≤ 70 ”。 制造许可证活动范围表中不锈钢材质机械贯穿件壁厚 (mm) 由 “ ≤ 40 ” 变更为 “ ≤ 50 ”。
3	江苏盾安环控系统有限公司	国核安证字 S (25) 13 号 国核安证字 Z (25) 23 号	设计和制造许可证活动范围表阀门 (风阀) 中单向阀的设计压力 (MPa) 由 “0.05” 变更为 “0.06”。
4	上海昱章电气股份有限公司	国核安证字 S (22) 28 号 国核安证字 Z (22) 30 号	设计和制造许可证活动范围表中增加设备类别 “仪控系统机柜”，设备品种 “仪控盘、台、屏、箱”；增加典型设备名称 “仪控接线箱”，适用于安全壳内 (累积辐照剂量 1535kGy、LOCA)，鉴定寿命 60 年 (长期运行温度 50℃)。 增加典型设备名称 “仪控接线箱、就地控制箱”，适用于安全壳外。 增加主要分包项目：箱体加工。