

附件

民用核安全设备许可证变更信息

序号	单位名称	许可证编号	许可证变更内容
1	上海星申仪表有限公司	国核安证字 S (22) 33 号 国核安证字 Z (22) 36 号	设计和制造许可证活动范围表中 1E 级液位计适用环境条件由“安全壳内（累积辐照剂量 850kGy，LOCA）”变更为“安全壳内（累积辐照剂量：传感器 850kGy，LOCA；连接器组件：2808kGy，LOCA）”；制造许可证活动范围表中增加主要分包项目“理化检验和无损检验”。
2	艾默生过程管理（天津）阀门有限公司	国核安证字 S (21) 28 号 国核安证字 Z (21) 46 号	设计和制造许可证活动范围表中核安全 2、3 级调节阀设计和制造能力特征参数增加“公称通径 ≤ 550 、设计压力 $\leq 12.9\text{MPa}$ 、设计温度 $\leq 250^{\circ}\text{C}$ ”；设计许可证活动范围表主要分包项目中“寿命试验”变更为“高温寿命试验”，增加“冷态、热态循环试验，流量试验（公称通径 > 300 ），端部加载试验”；制造许可证活动范围表主要分包项目中增加“高温拉伸”。
3	常熟华新特殊钢有限公司	国核安证字 Z (23) 11 号	制造许可证活动范围表中核安全 2、3 级热交换器传热管（弯管）壁厚（mm）由“0.5-3”变更为“0.5-4”。