

附件 1

民用核安全设备设计许可证

(国核安证字 S (20) 24 号)

单位名称：吴忠仪表有限责任公司

法定代表人：马玉山

单位住所：吴忠市同心县扶贫产业园

设备类别：阀门

核安全级别：核安全 2、3 级

国家核安全局审查了吴忠仪表有限责任公司提交的民用核安全设备设计许可证申请，认为吴忠仪表有限责任公司在所申请的民用核安全设备设计方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准吴忠仪表有限责任公司的申请，并颁发此证。

吴忠仪表有限责任公司在民用核安全设备设计活动中必须遵守下列许可证条件。

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备设计活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

许可证有效期至 2025 年 12 月 31 日。

附表

吴忠仪表有限责任公司民用核安全设备设计许可活动范围表

设备类型	设备品种		核安全级别	设计能力特征参数			设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
				公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)			
阀门	调节阀	单座式	2、3 级	≤160	≤18	≤60	以设备技术规格书为依据,完成全套施工图纸、技术条件和其他设计文件。	吴忠市利通区金积工业园区	1. 若压力等级（磅级）在原许可活动范围内，则无需进行许可证变更，但应将压力等级（磅级）换算过程和结果报华北核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。 2. 主要分包项目： （1）抗震分析； （2）抗震试验； （3）热循环试验； （4）热态寿命试验； （5）冷热交变试验。
		套筒式		≤100	≤18	≤250			