

附件 1

鞍山电磁阀有限责任公司民用核安全设备设计许可活动范围（新增）

设备类别	设备品种		核安全级别	设计能力特征参数			设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
				公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (℃)			
阀门	电磁阀	电磁比例调节阀	1 级	≤100	≤17.5	≤370	以设备技术规格书为依据，完成该设备的全部施工图纸、技术文件条件和其它设计文件。	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇兴隆办事处工业园	1. 若压力等级（磅级）在许可活动范围内，则无需进行许可证变更，但应将压力等级（磅级）换算过程和结果报华北核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。 2. 主要分包项目： (1) 抗震分析； (2) 抗震试验； (3) 材料老化和辐照老化试验； (4) (3) 振动老化试验； (5) 交变湿热试验； (6) (4) 电磁兼容试验； (5) 端部加载试验； (6) 低温试验； 振动试验； (7) 流量系数及固有流量特性试验； 抗震试验； (8) 10) LOCA 试验。

带格式的：位置：水平：居中，相对于：页边距，垂直：1.13 字符，相对于：段落，水平： 1.8 字符，周围环绕