

附件 2

鞍山电磁阀有限责任公司民用核安全设备制造许可活动范围（新增）

设备类别	设备品种		核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
				公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (℃)				
阀门	电磁阀	电磁比例调节阀	1 级	≤100	≤17.5	≤370	最终机加工、焊接、装配、功能性试验	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇兴隆办事处工业园	若压力等级（磅级）在许可活动范围内，则无需进行许可证变更，但应将压力等级（磅级）换算过程和结果报华北核与辐射安全监督站备案，并对换算的准确性和真实性负责。