

附件 2

江苏神通阀门股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表(新增)

设备类别	设备品种		核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
				公称通径 (mm)	设计压力 (MPa)	设计温度 (°C)				
阀门	隔离阀	球阀	1 级	≤125	≤10.0	≤260	最终机加工、焊接、装配、功能性试验	根据技术规格书的要求, 按照确认的施工图纸和技术条件进行制造, 包括完成所有检验和试验项目, 提供最终产品及质量证明文件。	江苏省启东市 南阳镇	主要分包项目: 材料的高温性能试验。
	调节阀	套筒式	2 级	≤300	≤8.6	≤370				
		蝶式	2 级	≤600	≤2.0	≤120				