

附件 2

重庆川仪自动化股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表(新增)

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
传感器	液位计	1E 级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量：传感器 686kGy、LOCA；连接器组件 2741kGy、LOCA） 鉴定寿命：25 年（长期运行温度 49℃）	磁浮子式液位计	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	重庆市渝北区 黄山大道中段 61 号	