

附件

中广核广东太平岭核电厂三期工程 场址选择审查意见书

国核安证字第2605号

项目名称：中广核广东太平岭核电厂三期工程

项目地址：广东省惠州市惠东县黄埠镇沙埔村

持证单位：中广核惠州第三核电有限公司

注册地址：广东省惠州市惠东县黄埠镇望龙路太平岭核电基地

综合办公楼

法定代表人：章国强

发证机关：国家核安全局

发证日期：2026年4月3日

中广核广东太平岭核电厂三期工程场址位于广东省惠州市惠东县黄埠镇沙埔村，拟建设2台“华龙一号技术融合方案2.0版”压水堆核电机组。根据《中华人民共和国核安全法》及相关核安全法规，国家核安全局对中广核惠州第三核电有限公司提交的《中广核广东太平岭核电厂三期工程选址安全分析报告》及相关文件进行了核安全技术审查。

根据《中广核广东太平岭核电厂三期工程选址安全分析报告》及相关文件，审查未发现场址存在影响中广核广东太平岭核电厂三

期工程安全且不能采取工程措施解决的颠覆性因素。国家核安全局同意中广核惠州第三核电有限公司依据《中广核广东太平岭核电站三期工程选址安全分析报告》中的场址特征参数开展中广核广东太平岭核电站三期工程的设计工作。

中广核惠州第三核电有限公司作为中广核广东太平岭核电站三期工程的营运单位应遵守以下条件：

一、承担全面核安全责任，遵守有关法律、法规和标准要求，接受国家核安全局和华南核与辐射安全监督站的核安全监督。中国广核集团有限公司对中广核广东太平岭核电站三期工程安全责任的落实情况承担领导责任。

二、遵守和履行在《中广核广东太平岭核电站三期工程选址安全分析报告》及其审查过程中的承诺。如需改变这些承诺，须事先提出申请并进行必要的论证，经国家核安全局批准后方可实施。

三、严格落实环境影响报告书（选址阶段）及审查意见要求，切实履行生态环境保护主体责任，将生态保护贯穿于后续设计、建造全过程。强化生态敏感区与生物多样性保护，有效防范各类污染因子对生态环境的破坏影响。

四、根据《中华人民共和国核安全法》和有关公众沟通工作的规定，开展信息公开和公众参与等工作，切实维护公众的知情权和参与权。

五、配合地方政府做好场址保护工作。如果场址条件（如人口分布，附近的工业、运输和军事设施等）发生可能影响设计基准的

重大变化，应向国家核安全局报告，并论证其对中广核广东太平岭核电站三期工程安全的影响。

六、依据《中广核广东太平岭核电站三期工程选址安全分析报告》中的场址特征参数确定合理的设计基准。如果附录所列主要场址特征参数发生变化，应向国家核安全局报告，并分析说明设计基准的保守性。


附录：中广核广东太平岭核电站三期工程主要场址特征参数

附录

中广核广东太平岭核电厂三期工程 主要场址特征参数

序号	参 数		参数值
气 象			
1	气温	百年一遇高温	39.8℃
2		百年一遇低温	-2.8℃
3	风	百年一遇极大风速	79.2m/s
4	热带气旋	千年一遇热带气旋 中心气压	884hPa
5	龙卷风	设计基准龙卷风风速	81.9m/s
6		压力降	47.9hPa
7	降雨	10分钟降雨极值 PMP	86.6mm
8		1小时降雨极值 PMP	298.0mm
9	雪	设计基准积雪雪压	无降雪
10	事故短期 大气弥散 因子	非居住区边界 0-2h 大气弥散因子	1.06E-04 s/m ³
11		规划限制区边界 0-2h 大气弥散因子	8.09E-06 s/m ³
12		规划限制区边界 2-8h 大气弥散因子	5.11E-06 s/m ³
13		规划限制区边界 8-24h 大气弥散因子	3.39E-06 s/m ³
14		规划限制区边界 1-4d 大气弥散因子	1.81E-06 s/m ³
15		规划限制区边界 4-30d 大气弥散因子	7.33E-07 s/m ³
水 文			
16	潮位	10%超越概率天文高潮位	1.72m
17		最低天文潮潮位	-0.51m

序号	参 数		参数值
18	潮位	可能最大风暴潮增水值	5.22m
19		可能最大风暴潮减水值	-2.37m
20		-20m 等深线处可能最大台风浪 (H0.4%)	16.3m
21		寿期内海平面升高	0.24m
22	极端水位	设计基准洪水位	7.18m
23		设计基准低水位	-2.88m
地震、地质和岩土工程			
24	地震	场址附近范围 (5km) 能动构造情况	厂址附近范围内不存在能动断层
25		地震基本烈度	VII 度
26		场址特定 SL-2 级地震动	水平向、竖向峰值加速度值分别为 0.25g、0.20g
27	岩土	液化情况	无液化影响
28		剪切波速	中等风化熔结凝灰岩 1614m/s; 微风化熔结凝灰岩 2419m/s。
29		压缩波速	中等风化熔结凝灰岩 3334m/s; 微风化熔结凝灰岩 4372m/s。
30		承载力特征值	中等风化熔结凝灰岩 2.8MPa; 微风化熔结凝灰岩 12MPa。



附图 场址特定 SL-2 级地面运动加速度反应谱 (5%阻尼比)