

附件2

重庆川仪自动化股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表（变更后）

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
仪控系统 机柜	仪控机架、 机柜	1E级	适用环境条件：安全壳外	过程控制机柜	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	1. 重庆市北碚区龙凤三村； 2. 重庆市渝北区黄山大道中段61号。	适用模拟技术
阀门驱动 装置	阀门电动 装置		适用环境条件：安全壳外	开关型阀门 电动装置		重庆市渝北区黄山大道 中段61号	主要分包项目： 热处理
传感器	液位计		适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量：传感器 686kGy、LOCA；连接器组件 2741kGy、LOCA） 鉴定寿命：25年（长期运行温度49℃）	磁浮子式 液位计			无
			适用环境条件：安全壳外	投入式 静压液位计			主要分包项目： 理化检验