

附件

民用核安全设备设计许可证

(国核安证字 S (26) 16 号)

单位名称：中核能源科技有限公司

法定代表人：王志刚

单位住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 26 号楼

设备类别：压力容器、管道和管配件、支承件、法兰、阀门、
风机、波纹管、膨胀节、传感器、电缆、仪控系统机柜、电源设备、
阀门驱动装置、电动机、成套开关设备和控制设备

核安全级别：核安全 2、3 级、核安全级、1E 级

国家核安全局审查了中核能源科技有限公司提交的民用核安全设备设计许可证取证申请，认为中核能源科技有限公司在所申请的民用核安全设备设计方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项条件，决定批准中核能源科技有限公司的申请，并颁发此证。

中核能源科技有限公司在民用核安全设备设计活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备设计活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，应严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺，协助清华大学核能与新能源技术研究院开展设计，不得独立进行设计活动，由清华大学核能与新能源技术研究院承担设计质量主体责任。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在首个工程项目完成调试，并通过清华大学核能与新能源技术研究院评估合格后，可向我局申请取消限制条件。

许可证有效期 5 年。

附表

中核能源科技有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表

设备种类	设备类别	核安全级别	设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
高温气冷堆核安全机械设备	压力容器	3 级	基于民用核设施系统设计需要，完成设备选型，编制设备技术规格书，包括对核设备的设计、制造、检验、试验以及鉴定等总体要求，完成必要的设计验证。根据设备技术规格书，完成设备的施工图纸、技术条件和其他设计文件以及设备设计所需要的有关力学分析和评定等。	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 26 号楼	
	管道和管配件	2、3 级			
	支承件	2、3 级			
	法兰	2、3 级			
	阀门	2、3 级			
	风机	核安全级			
	波纹管、膨胀节	2、3 级			
高温气冷堆核安全电气设备	传感器	1E 级	基于民用核设施系统设计需要，完成设备选型，编制设备技术规格书，包括对核设备的设计、制造、检验、试验以及鉴定等总体要求，完成必要的设计验证。		
	电缆				
	仪控系统机柜				
	电源设备				
	阀门驱动装置				
	电动机				
	成套开关设备和控制设备				