附件

济宁市鱼台县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-03-028	7月10日	济宁市	鱼台县	张黄镇	济宁金威热电有限公司	山东省济宁市鱼台县创新大道	超标排污或未履行超低排放标准	现场检查时发现，该公司已取得排污许可证。现场查阅 cems 历史小时监测数据，发现部分数据超过排污许可证氮氧化物排放限值要求。	调查核实，开展监督性监测，依法查处超标行为。	2018/8/20