

附件

开封市顺河回族区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-078	7月15日	开封市	顺河回族区	曹门街道	市环卫局办公楼建筑工地	河南省开封市开封市市辖区苹果园东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.土方露天堆放，未苫盖；2.未采取湿法作业，雾炮机闲置未使用；3.渣土运输车辆未冲洗。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-079	7月11日	开封市	顺河回族区	新宋路西段89号付1号	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司一分公司	河南省开封市开封市市辖区新宋路辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：煤灰露天堆放，未采取防尘抑尘措施，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日