

附件

新乡市封丘县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-158	7月26日	新乡市	封丘县	封丘县荆隆宫乡	河南省黄河滩区居民迁建2017年度封丘县荆隆宫乡工程	河南省新乡市封丘县荆隆宫乡	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该项目正在施工作业，该项目共有16个标段，检查人员查看了两个标段。存在问题：1. 施工工地进出路面未见洒水；2. 裸露沙石及物料未做到百分之百覆盖；3. 工地围挡周边的喷淋头没有开启；4. 部分工地路面没有硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HN-04-159	7月25日	新乡市	封丘县	封丘县尹岗开发区	新乡市福鑫泡沫有限公司	河南省新乡市封丘县尹岗开发区	其他涉气环境问题	检查时该企业未生产，存在问题：该企业生产过程中产生的有机废气，无组织排放。	进一步调查核实，开展监督性监测，对恶臭超标的，依法立案处罚。	8月15日