

附件

咸阳市乾县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-266	9月11日	咸阳市	乾县	城关街道	乾县北街二组集体自建房工地	中国陕西省咸阳市乾县S107旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	该工地为乾县北街二组几户群众自建房，有三四亩地，沙土堆场未覆盖，现场风起有扬尘，无洒水设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX（陕西）-07-267	9月4日	咸阳市	乾县	梁山镇	银西高铁建设工地	中国陕西省咸阳市乾县梁山镇三合村边永店公路东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工。存在问题：施工作业未采取湿法作业，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日