

附件

新乡市封丘县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-184	9月18日	新乡市	封丘县	封丘县王村乡周王村	封丘县王村乡卫生院施工工地	河南省新乡市封丘县S227	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 施工工地周边未建围挡；2. 物料、土堆未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-185	9月21日	新乡市	封丘县	封丘县西环路来与前进路交叉口西南角	封丘县文君食品有限公司	河南省新乡市封丘县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该企业正在建设。存在问题：1. 车辆进出口位置未安装车辆喷淋装置；2. 未采取围挡措施；3. 厂区内土方未采取防尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日