

附件

运城市芮城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-095	2018/11/29	运城市	芮城县	古魏镇	山西维尔富生物科技有限公司工地	运城市芮城县古风线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地位于芮城县华泰南路西侧古魏镇派出所所在建工地南侧，存在问题：进出口无冲洗装置，物料渣土未覆盖，易产生扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2018/12/31