

附件

## 陕西省西咸新区空港新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201916-119	2019-12-08	西咸 新区	空港 新城	北杜街道	空港新城 临空产业 园东面无 名工地	咸阳市西 咸新区空 港新城宣 明路	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，大量土堆露天堆放未苫盖，炮雾未使用，扬尘明显。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2
SAX-201916-124	2019-12-05	西咸 新区	空港 新城	北杜街道	前泰置 业有限公司 (空港企 业总部商 务中心项 目工地)	咸阳市西 咸新区空 港新城周 公大道	企业应急预 案规定减排 措施与实际 不符	现场检查时，该工地正在施工，调阅台账发现，11月20日-25日二级重污染天气预警期间11月22日有3辆砂石车辆同时进入，也无每日洒水记录，与二级预警期间应急措施不符，未严格落实应急措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2